kein Teil der Erweiterungs- / Umbaumaßnahme

kein Teil der Erweiterungs- / Umbaumaßnahme

kein Teil der Erweiterungs- / Umbaumaßnahme

exakte Lage WDs in Abstimmng mit Statiker

exakte Lage WDs in Abstimmng mit Statiker

A-A

C-C

C-C

Legende Elektro

Strukturiertes Netz
- Daten-Anschlussdose Cat 7 2x RJ45 UP
- HDMI - Anschlussdose AP
- Daten-Anschlussdose Cat 7 WLAN AP

Gefahrenmelder/Überwachung
- BMA Multisensormelder
- BMA Sockelsirene
- BMA Loop Sounder
- BMA Nichtautomatischer Melder
- BMA Brandmeldezentrale (BMZ)
- RWA Rauchabzugtaster
- Türtaster Rauchschutztüre
- Rauchmelder Rauchschutztür
- RWA Zentrale mit Notstromversorgung

Klingel-/Sprechanlage/ELA
- BH-Notruf Signal
- BH-Notruf Abstelltaster
- BH-Zugtaster
- ELA Lautsprecherstecklose
- ELA A/B Deckeneinbaulautsprecher

Beleuchtung
- LED Deckeneinbaudownlight D270 22W 3150lm 4000K Dali
- LED Deckeneinbaudownlight D195 14.5W 2210lm 4000K on/off
- LED Pendelleuchte 1550mm 41W 6790lm 4000K Dali
- LED Feuchtraum Leuchte 1455mm 54W 2150lm
- LED Rettungszeichenleuchte Piktogramm Gruppenbatterie DS
- LED Sicherheitsleuchte Gruppenbatterie BS
- LED Sicherheitsleuchte Wandmontage Außen Gruppenbatterie BS

Blitzschutz / Potential Ausgleich
- Anschluss Schutzleiter
- Potentialausgleichschiene

Schalter
- Doppeltaster
- Schlüsselschalter 2-pol.

Sensor
- Präsenzmelder 230V
- Dali Präsenzmelder (Master)

Verteiler
- Datenverteiler 24HE
- Standschaltschr. 1850x1050x275
- Standschaltschr. 1850x1050x350
- StBe Gruppenbatterie

Steckdosen
- UP Schukosteckdose 1-fach
- UP Schukosteckdose 2-fach

Elektrische Verbraucher
- Elektrischer Anschluss
- Motor

Gebäudeautomation (KNX)
- KNX Präsenzmelder
- KNX Tastsensor 6-fach

Index:	Änderung:	Datum:	Bearbeiter
f	Einarbeitung Planstand Arch. 05.05.26	30.06.2026	mp
g	Überarbeitung gem. Termin 03.07.2026	14.08.2026	mp
h	Überarbeitung Beleuchtung	25.08.2026	mp
i	Stand Ausschreibung	02.10.2026	bs
j	Ergänzung Technikgang BMA / Überarbeitung SIBE	09.10.2026	pf
k	Allg.Überarbeitung/Anpassung an DBP	15.10.2026	pf
l	Anpassung der Legende	29.10.2026	pf

Bauvorhaben
Rossdorfschule
Hans-Möhrle-Straße 10
72622 Nürtingen

Auftraggeber
Stadtverwaltung Nürtingen
Marktstraße 1
72622 Nürtingen

Stadt Nürtingen

Fachplanung Elektro
Remstal Elektroplanung GmbH
Brainkofer Str. 21
73574 Iggingen
tel.: 07175 / 910 220
web.: www.rt.elektroplanung.de

REMSTAL ELEKTROPLANUNG

	Datum	Name
Bearb.	16.12.2024	mp
Gepr.	16.12.2024	mp
Datei:	ross6009	
Stand:	29.10.2026	
Maßstab:	1:50	

Projekt: Rossdorfschule Nürtingen
24057

Zeichnung: Untergeschoss
Elektroinstallation
Ausführungsplanung