

Bezeichnung  ▽ Text	Meldungstyp										Bemerkungen
	▽ Störmeldung	▽ Betriebsmeldung	▽ Warnmeldung	▽ Örtliche Anzeige LED	▽ Touchpanel	▽ PLS Zentrale	▽ SPS-Digitaleingabe DE	▽ SPS-Digitalausgabe DA	▽ SPS-Analogeingabe AE	▽ SPS-Analogausgabe AA	
<b>Zusammenfassung</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>DEA Auslauf HZ ON</b>											
Kommunikationsstörung DEA	1				1	1					Profinet
Trockenlauf DEA	1				1	1					Profinet
Sammelstörung DEA	1				1	1	1				Profinet
DEA nicht Betriebsbereit	1				1	1	1				Profinet
Pumpe 1 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 1 Störung	1				1	1					Profinet
Pumpe 2 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 2 Störung	1				1	1					Profinet
Pumpe 3 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 3 Störung	1				1	1					Profinet
Pumpe 4 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 4 Störung	1				1	1					Profinet
Leistung P 1-3 0-100 %					4	4					Profinet
<b>DEA Auslauf Lange Klinge</b>											
Kommunikationsstörung DEA	1				1	1					Profinet
Sammelstörung DEA	1				1	1	1				Profinet
DEA nicht Betriebsbereit	1				1	1	1				Profinet
Pumpe 1 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 1 Störung	1				1	1					Profinet
Pumpe 2 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 2 Störung	1				1	1					Profinet
Pumpe 3 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 3 Störung	1				1	1					Profinet
Pumpe 4 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 4 Störung	1				1	1					Profinet
Pumpe 5 Betrieb		1			1	1					Profinet
Pumpe 5 Störung	1				1	1					Profinet
Leistung P 1-4 0-100 %					5	5					Profinet
<b>Messungen</b>											
Zulauf MID					1	1			1		0-40 l/s
<b>Zählwerte</b>											
MID m³-Impulse					1	1	1				