

HB Hochgericht Verbraucher-Liste

Vorabzug

WV Neuenstein Verbraucher Hochbehälter Hochgericht BAIII									Verbraucher							
lfd. Nr.	Kurzbe- z. Schalt- plan	Bezeichnung	Fabr./ Typ	Bauj.	Frequenz [Hz]	Spannung [V]	Leistung [kW] Motor	Nennstrom [A]	Motorschut- schalter [A]	S-Sicherung [A]	Leitungsschutz- schalter [A]	Thermistor- schutz	Anlauf	Nenn-drehzahl [1/min]	Kabeltyp Motoranschluß	Steuerung / Bemerkung
1		Zulaufschieber NOW				24			3						YYY-J A2Y 6x2x0,8	Aumamatic
2		DEA HZ ON (3x7,5 kW, 1x Reserve 7,5 kW)			50	400	23,00	48,8		63					YYY-J A2Y 6x2x0,8	FU-geregelt, Profinet
3		DEA VB Lange Klinge (4x7,5 kW, 1x Reserve 7,5 kW)			50	400	30,00	63,7		63					YYY-J A2Y 6x2x0,8	FU-geregelt, Profinet
4		Heizung			50	230	2,00	4,0							YYY-J 3x2,5	
5		Wandkonvektor														
5		Ventilator 1+2			50	230	0,06	0,3	0,6						YYY-J 3x1,5	
		Behälter, Schaltanlage														
6		Allgemeine Verbraucher					2,00	4,0								
		Schaltschrank														
7		Reserve					4,34									
		Summe installierter Leistung					61,40	110,8								
		Gleichzeitigkeitsleistung					45,00	81,2								