

Stadt Neuenstein
Schlossstraße 20
74632 Neuenstein
(Betreibende Stelle der Anlage)

Aufgestellt:

(Datum)

(Unterschrift)

Wartungsarbeiten

Arbeitskarte Nr.: 1

Vergabe-/Projekt Nr.:
01NES24009-1 Elektrotechnik

Baumaßnahme: Umsetzung der Maßnahme aus dem Strukturgutachten
WV Neuenstein, BA 3 - Neubau Hochbehälter Tiergarten
in: Neuenstein
Technische Anlage: EMSR-Technik
Leistung: Elektrotechnik
Gewerk/Wartungsleistungen:
Kostengruppe: _____¹⁾

Kenn- ziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Inspektions-/Wartungsabstände *)							Bemerkung
		1 Mo- nat	2 Mo- nate	3 Mo- nate	6 Mo- nate	1 Jahr	2 Jahre		
1	Wartung aller vom AN gelieferten Ge- räte gem. den Wartungsanleitungen der angegebenen Zeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Überprüfung Überstrom-FI-Schutzgeräte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Funktionsprüfung aller Überwachungs- einrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Überprüfung Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Messung des Erdwiderstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Sichtprüfung/Nachziehen Klemmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Sichtprüfung/Nachziehen Wanddurchf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Überprüfung Signalisierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Überprüfung der örtl. Dokumentation auf Vollständigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Reinigung Schaltschränke (innen/außen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Test der Alamierungseinrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Überprüfung der Batterieanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Messung/Überprüfung der Kalibrierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anmerkungen: Die Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind zu dokumentieren. Die Protokolle
sind dem AG zu übergeben.

*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen
1) siehe z.B. Leistungskataloge in Broschüre AMEV Wartung 2018 Teil D