

Warmdach genutzt, extensive Begrünung
 $U=0,14 \text{ W/(m}^2\text{k)}$

AA-00.02 Begrünungsaufbau extensiv / Wartungsweg
siehe Außenanlagenplung

AA-03.4 Filtrervlies 105g/m²

AA-02.0 Dränagematte 1.35kg/m²

AA-03.3 Trenn-/Schutz-/Speichervlies 300g/m²

DA-46.1	Bautenschutzmatte	8 mm
---------	-------------------	------

DA-3.1	Elastomerbitumen Abdichtung 2-lagig, vollflächig verschweißt, durchwurzelungsfest Oberlage: Polymerbitume PYE KTP 300 S5 Unterlage: Elastomerbitumen PYE-KTG KSP3	15 mm
--------	---	-------

DA-1.02	Gefälledämmung (≥2%) aus ab 40 mm Mineralwolleplatten Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: DAA, $\lambda \leq 0,040$ W/mK - Bemessungswert, nichtbrennbar, Druckfestigkeit ≥ 70 kPa, mit Mineralvlieskaschierung, vollflächig geklebt	+
---------	--	---

DA-1.01 Grunddämmung / Stufendämmung aus Mineralwolleplatten Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: DAA, $\lambda \leq 0,040$ W/mK - Bemessungswert, nichtbrennbar, Druckfestigkeit ≥ 70 kPa, vollflächig geklebt ab 60 mm

180 mm i.M.*
120 mm min. Dicke**

Hinweis: * i.M. effektive mittlere Dämmstoffdicke (DA-1.01+DA1.02)
 ** Für effektive Tiefpunkte siehe Gefälleplan

RB-03.8	Notabdichtung Elastomerbitumen 1-lagig, dampfdicht	4 mm
---------	---	------

RB-02.1	Stahlbetondecke Oberfläche abgezogen u. geglättet	320 mm
---------	--	--------

DA-46.1

DA-3.1

AA-03.3

AA-02.0

AA-03.4

AA-00.01

AA ohne Gefälle

1.5

25

1

Variable

14

13.5

180 mm i.M.*

120 mm min. Dicke**

DA-1.02

Gefälle ≥ 2%

DA-1.01

DA-1.09

SB-03.5

SB-03.6

T135.1-1.25 / 310

HEA 340

SIEHE TRAGWERKSPLANUNG

* i.M. effektive mittlere Dämmstoffdicke (DA-1.01+DA1.02)
 ** Für effektive Tiefpunkte siehe Gefälleplan

Warmdach genutzt, extensive Begrünung
 $U=0,24 \text{ W(m}^2\text{k)}$

AA-00.01 Begrünungsaufbau extensiv / Wartungsweg /
PV-Anlage siehe Außenanlagenplanung

AA-03.4 Filtrervlies 105g/m²

AA-02.0 Dränagematte 1,35kg/m²

AA-03.3 Trenn-/Schutz-/Speichervlies 300g/m²

DA-46.1 Bautenschutzmatte 8 mm

DA-3.1	Elastomerbitumen Abdichtung 2-lagig, vollflächig verschweißt, durchwurzelungsfest Oberlage: Polymerbitume PYE KTP 300 S5 Unterlage: Elastomerbitumen PYE-KTG KSP3	15 mm
--------	---	-------

DA-1.02	Gefäßeledämmung (≥2%) aus Mineralwolleplatten Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: DAA, $\lambda \leq 0,040 \text{ W/mK}$ - Bemessungswert, nichtbrennbar, Druckfestigkeit $\geq 70 \text{ kPa}$, mit Mineralvlieskaschierung, vollflächig geklebt	ab 40 mm	+
---------	--	----------	---

DA-1.01 Grunddämmung / Stufendämmung aus Mineralwolleplatten Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: DAA, $\lambda \leq 0,040$ W/mK - Bemessungswert, nichtbrennbar, Druckfestigkeit ≥ 70 kPa, vollflächig geklebt ab 60 mm

180 mm i.M.*
120 mm min. Dicke**

Hinweis: * i.M. effektive mittlere Dämmstoffdicke (DA-1.01+DA1.02)
 ** Für effektive Tiefpunkte siehe Gefälleplan

DA-1.09	Notabdichtung Elastomerbitumen 1-lagig, dampfdicht	4 mm
---------	---	------

SB-03.6 Stahlblech
t= 1,00 mm
auf das Trapezblech geschweißt

SB-03.5 Trapezprofil Hoesch T135.1-1.25
t= 1,3 mm auf Stahlrahmen
Rippenrichtung TB quer zum Stahlrahmen

HINWEIS: Vor der Ausführung jedes Gewerks ist der Zustand der darunterliegenden Abdichtung zu überprüfen und als einwandfrei zu bestätigen

BE	BAUSTEILEINRICHTUNG	VA	VERGLASUNGSGARBEITEN
RB	ROHBAUARBEITEN	MU	MÜSTLZIMMER
DA	DACHABDICHTUNG	TD	TROCKENBAU DECKEN
FA	FASSEN	MA	MALERARBEITEN
SB	STÄBBAUARBEITEN	ST	SANITÄRREPARATUREN
MB	METALLBAUARBEITEN	OP	OP-TRENNWAENDE
EA	ESTRICHARBEITEN	FN	FERTIGMASSCELLEN
PJ	PUTZARBEITEN	DU	DUSCHABTRENNUNGEN
BO	BODENBELAGARBEITEN	VD	VERDÜNKLUNG - BLENDSCHUTZ
FL	FLIESENARBEITEN	SI	SIGNALEKT
SG	STAHL-GLAS-TÜREN	TL	TÜSCHLERARBEITEN
EC	ECHTLECHTEN	LO	LOSE MÖBELN
TW	TROCKENBAU WÄNDE/TÜREN	FU	FUGENARBEITEN

VORABZUG

01	24.07.2026	Planverteilung für LV Dachabdichtungsarbeiten	N&P
00	26.06.2026	Planverteilung für LV-Lesung Dachabdichtungsarbeiten	N&P
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter

Nickl & Partner
süss
Beratende Ingenieure



Planung
Nickl Architekten Deutschland GmbH
Lindberghstraße 19
80939 München
Tel: 089 / 360514-0 Fax: 089 / 360514-99
E-Mail: mail@nickl-architekten.de

Projekt Nr. XXXX.XX.X	Bauherr Universitätsklinikum Heidelberg	
SAP-WE	SAP-Geb, Nr.	
Dienststelle	Bauwerk	

Im Neuenheimer Feld 672	69120 Heidelberg
Tel.: 06221 56 4574	Fax: 06221 56 4574

Nutzer Geb. Nr	Objekt
Dateiname NBHZHMAD5D ZDAC 002V01	Neubau Herzzentrum und Informatics for I Im Neuenheimer Feld 150 & 155 69120 Heidelberg

Technikzentrale.pdf	Gebäude / Bauteil
Verknüpfte Dateien	Herzzentrum und Informatics for Life

	Maßnahme
Layoutname	Neubau

Plandatum 24.07.2026	Planbezeichnung Dachaufbau Warmdach auf Technikzentra
-------------------------	--

Maßstab 1 : 10	002 Z 0
Plangröße in mm	

Plan erstellt N&P	Plan bearbeitet N&P	Projektleitung N&P	Amtsleitung	Freigabe
----------------------	------------------------	-----------------------	-------------	----------