Spülstation	Waschtisch	Urinal	WC	Dusche
DU = 0,5 l/s DN 50	DU = 0,5 l/s DN 50	DU = 0,8 l/s DN 50	DU = 2,5 l/s DN 100	DU = 0,8 l/s DN 50
Waschmaschine	**Geschirrspüler**	**Spüle**	**Pflegekombi.**	
DU = 0,8 l/s DN 50	DU = 0,8 l/s DN 50	DU = 0,8 l/s DN 50	DU = 2,5 l/s DN 100	

LEGENDE ABWASSER
Leitungskennfarben

	Schmutzwasser
	Schmutzwasserentlüftung
	Regenwasser
	Schmutzwasser Grundleitung

Regelarmaturen und Objekte

	Schmutzwasserentlüftung

LEGENDE ARCHITEKT

	TROCKENBAUWAND
	TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 13501; F 30 nach DIN 4102
	TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig EI 90 nach DIN EN 13501; F 90 nach DIN 4102
	STAHLBETON NACH STATIK
	MAUERWERK NACH STATIK
	BESTAND
	ABBRUCH
	BAUGRUND

AUSFÜHRUNGSPLAN

Stand

Krankenhaus KKB Heppenheim

Projekt

Grundrissplan
1. Obergeschoss
Bauteil G

Schmutzwasser
Regenwasser

Plan

Index	Datum	Name	Änderung / Ergänzung
04	23.07.2025	db	Schmutzwasser und Entlüftung in 3D Dargestellt, Leitungsführung angepasst
03	03.06.2025	db	Planstand aktualisiert
02	28.11.2024	db	Maßstab anpassung und Planstand aktualisiert
01	23.09.2024	db	SW 2 Entlüftung verschoben anhand angaben von Statik

PAV INGENIEURE
seit 1991
65605 WÜRZBERG | Hermingar Straße 5a | Tel. 06951/93884-0
65611 FACH | Oberstraße 7 | Tel. 06951/93884-0

Planung

Freigabe

Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
eine Elnrichtung des UKHD
Viernheimer Straße 2
64646 Heppenheim

Bauherr

Freigabe

Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
eine Elnrichtung des UKHD
Viernheimer Straße 2
64646 Heppenheim

Nutzer

Freigabe

VORABZUG

Bearbeiter	ms	Gezeichnet	db
Maßstab	1:50	Format	1380x1060
Stand Architektur		Erstellt	23.07.2025
		Plotdatum	15.04.2026

4 0 - 1 3 7 - 1 2 - 5 - G P - S A W - B T G - 1 O G - 0 4
Projektnummer | Phase | Planart | Gewerk | Bauteil | Geschoss | Index

G1
G1'
8
G2
7
G3
6
G4
5
G5
4
G6
G7
3
2
G2627 Lager Sterilgut F= 109.77 m² U= 68.86 m L.H: 2.90 m
G2627-1 Schacht F= 4.49 m² U= 9.44 m L.H: 4.02 m
G2658 Technik F= 13.30 m² U= 14.60 m L.H: 4.02 m
G2692 Aufzug F= 19.95 m² U= 18.40 m
G2690 Treppenhaus F= 25.38 m² U= 21.50 m
G2659 U/B Raum F= 17.56 m² U= 17.25 m L.H: 2.90 m
G2693 Sterilgutlager F= 14.40 m² U= 15.00 m
G2628 Sterilgut unrein F= 14.78 m² U= 21.10 m L.H: 2.90 m
G2629 OP 5 (ambulant) F= 41.05 m² U= 26.00 m L.H: 3.00 m
G2630 OP 6 (ambulant) F= 41.95 m² U= 26.00 m L.H: 3.00 m
G2703 Flur F= 12.45 m² U= 14.12 m L.H: 2.70 m
G2694 Flur F= 109.76 m² U= 67.75 m L.H: 2.90
G2631 / G2704 Umbettung / Ausgang / Ausgang / Personal F= 28.97 m² U= 23.35 m L.H: 2.70 m
G2602.1 Flur F= 22.79 m² U= 21.19 m L.H: 2.85 m
G2602 Mobilisierungszone F= 21.63 m² U= 19.45 m L.H: 2.90 m
G2695 Flur F= 69.91 m² U= 64.20 m L.H: 2.70 m
G2603 WC/Pat. D F= 2.82 m² U= 6.48 m L.H: 2.50 m
G2602.2 WC/Pat. L F= 2.29 m² U= 5.84 m L.H: 2.50 m
G2699 Flur F= 39.08 m² U= 31.80 m L.H: 2.70 m
G2632 Umbettung F= 21.45 m² U= 19.50 m L.H: 2.70 m
G2633 / G2634 Versorgung F= 23.90 m² U= 20.90 m L.H: 2.70 m
G2625 OP 2 F= 45.30 m² U= 26.95 m L.H: 3.00 m
G2644 Waschen F= 12.29 m² U= 16.13 m L.H: 2.70 m
G2644-1 Schacht F= 5.34 m² U= 11.90 m L.H: 4.02 m
G2645 Einleitung F= 17.41 m² U= 17.15 m L.H: 2.70 m
G2646 Einleitung F= 20.08 m² U= 18.25 m L.H: 2.70 m
G2698 Flur F= 73.41 m² U= 62.62 m L.H: 2.70 m
G2701 Flur F= 34.16 m² U= 34.30 m L.H: 2.90 m
G2642 Lager F= 6.09 m² U= 12.38 m L.H: 2.70 m
G2641 Lager Anästhesie F= 22.68 m² U= 19.05 m L.H: 2.70 m
G2640 Lafettenreinigung F= 22.68 m² U= 19.05 m L.H: 2.70 m
G2635 Personalschleuse D F= 37.23 m² U= 29.85 m L.H: 2.70 m
G2635.1 WC D F= 3.68 m² U= 18.32 m L.H: 2.50 m
G2606 AR rein F= 12.72 m² U= 14.54 m L.H: 2.50 m
G2607 Leitstelle F= 17.76 m² U= 17.75 m L.H: 2.90 m
G2604 UW/ Tagesklinik F= 86.96 m² U= 48.00 m L.H: 2.90 m
G2614 UV/SV F= 8.33 m² U= 14.15 m L.H: 4.02 m
G2613 UV/AV F= 8.33 m² U= 14.15 m L.H: 4.02 m
G2612 UV/IT F= 8.46 m² U= 11.90 m L.H: 4.02 m
G2608 Aufwachraum F= 89.72 m² U= 49.77 m L.H: 2.90 m
G2609 AR unrein F= 7.82 m² U= 12.17 m L.H: 2.50 m
G2605 Teeküche F= 4.63 m² U= 8.61 m L.H: 2.50 m
G2610 Isolation F= 12.58 m² U= 14.15 m L.H: 2.90 m
G2611 Reinigungsmittel F= 8.83 m² U= 12.25 m L.H: 2.90 m
G2615 Betten rein F= 31.14 m² U= 24.50 m L.H: 2.90 m
G2617 Personalaufenthalt F= 23.68 m² U= 21.50 m L.H: 2.90 m
G2618 DR 3 F= 17.28 m² U= 16.80 m L.H: 2.90 m
G2619 DR 2 F= 17.28 m² U= 16.80 m L.H: 2.90 m
G2647 BSVL F= 11.28 m² U= 14.30 m L.H: 4.02 m
G2648 UV/AV F= 11.28 m² U= 14.30 m L.H: 4.02 m
G2649 UV/AV F= 11.28 m² U= 14.30 m L.H: 4.02 m
G2650 EDV F= 23.04 m² U= 19.20 m L.H: 4.02 m
G2651 Lager Geräte F= 16.45 m² U= 16.40 m L.H: 2.90 m
G2651-1 Schacht F= 5.29 m² U= 11.55 m L.H: 4.02 m
G2652 Waschen F= 12.11 m² U= 15.99 m L.H: 2.70 m
G2653 Einleitung F= 17.41 m² U= 17.15 m L.H: 2.70 m
G2654 Einleitung F= 17.41 m² U= 17.15 m L.H: 2.70 m
G2655 Reinigung F= 5.88 m² U= 9.70 m L.H: 2.50 m
G2656 AR unrein F= 5.06 m² U= 9.00 m L.H: 2.50 m
G2657 Lager Anästhesie F= 22.68 m² U= 19.05 m L.H: 2.70 m
G2696 Flur F= 52.19 m² U= 41.80 m L.H: 2.70 m
G2637 / G2638 Entsorgung F= 23.58 m² U= 20.55 m L.H: 2.70 m
G2621 OP 4 F= 47.00 m² U= 27.45 m L.H: 3.00 m
G2622 OP 3 F= 46.35 m² U= 27.25 m L.H: 3.00 m
G2623 Rüstzone F= 34.54 m² U= 24.00 m L.H: 2.90 m
G2624 Lager Geräte F= 15.19 m² U= 15.65 m L.H: 2.70 m
G2697.2 Stellfläche F= 15.09 m² U= 15.65 m L.H: 2.70 m
G2702 Flur F= 32.23 m² U= 34.50 m L.H: 2.90 m
G2697 Flur F= 87.27 m² U= 73.17 m L.H: 2.70 m
G2697-1 Diktatplatz F= 8.23 m² U= 12.78 m L.H: 2.70 m
G2691 Treppenhaus F= 25.38 m² U= 21.50 m
G2700 Flur F= 34.64 m² U= 34.75 m L.H: 2.70 m
G2636 Personalschleuse H F= 37.23 m² U= 29.85 m L.H: 2.70 m
G2636.1 WC H F= 9.63 m² U= 18.55 m L.H: 2.50 m
G2636.2 WC H F= 3.68 m² U= 18.32 m L.H: 2.50 m
SW 1 SW 2 SW 2a SW 3 SW 3a SW 4 SW 4a SW 5 SW 5a SW 5b SW 7 SW 8 SW 9 SW 9a SW 10 SW 11 SW 12 SW 13 SW 14 SW 14a SW 15 SW 16 SW 17 SW 18 SW 18a SW 18b SW 19 SW 19a SW 19b SW 20 SW 20a SW 21 SW 21a SW 21b SW 22 SW 23 SW 24 SW 25 SW 26 SW 27 SW 27a SW 27b SW 28 SW 29 SW 30 SW 31 SW 32 SW 32a SW 32b SW 33 SW 33a SW 34 SW 35 SW 35a SW 35b
SW Entlüftung
SW Umlüftung
DN 100
DN 70
DN 50
F30
F90
T30 RS
FSA
RS
DS
BRH+ 0.90m
BRH+ 1.40m
Pb=0.3 m
Pb=3 m
5280m³/h
4610m³/h
3340 m³/h
2900 m³/h
2680 m³/h
2580 m³/h
2180 m³/h
1860 m³/h
1750 m³/h
1560 m³/h
1390 m³/h
1270 m³/h
1150 m³/h
920 m³/h
740 m³/h
610 m³/h
490 m³/h
360 m³/h
320 m³/h
240 m³/h
800 m³/h
1200 m³/h
1385 m³/h
985m³/h
1635m³/h
1785m³/h
1935m³/h
2115 m³/h
2215 m³/h
2550m³/h
2725m³/h
2750m³/h
2855 m³/h
2915 m³/h
3115m³/h
3340m³/h
3490m³/h
3755 m³/h
4075 m³/h
4290m³/h
4490m³/h
5160 m³/h
5280m³/h
FL: RM = -100 UKD
FL: RM = -750 UKD
FL: RM = -2550 UKD
Raum G2639 (Lafettenreinigung) geändert:
- Wände zum Flur G2699 beseitigt
- Tür zum Flur G2699 eingefügt
- OK-Wand beigedeckt
Index 16
24.11.2025 - schue
Waschbecken mit Handbrause und antibakterieller Vorsatzschale entfällt
Index 16
23.02.2026- schue
Waschbecken mit Handbrause und antibakterieller Vorsatzschale entfällt
Index 16
23.02.2026- schue
Waschbecken mit Handbrause und antibakterieller Vorsatzschale entfällt
Index 16
23.02.2026- schue
Waschbecken mit Handbrause und antibakterieller Vorsatzschale entfällt
Index 16
23.02.2026- schue
Abluftführung entfällt
Index 16
02.03.02.2026- phl
Abluftführung
45cm tief
Index 16
02.03.02.2026- phl
Abluftführung
45cm tief
Index 16
02.03.02.2026- phl
Abluftführung
45cm tief
Index 16
02.03.02.2026- phl
Schmutzwasser Leitungsverzug im Bodenaufbau
02/2026: Alle OPs werden ausgebaut!
DD Schacht für RWA - Anlage
SB-Stutz 20cm x 20cm UK+ 2,70 ü.OKFF
SB-Stutz 20cm x 20cm UK+ 2,70 ü.OKFF
SB-Stutz 20cm x 20cm UK+ 2,70 ü.OKFF
SB-Stutz 20cm x 20cm UK+ 2,70 ü.OKFF
Palettenlager entfällt
Index 16
24.11.2025
Waschtisch entfällt
Index 16
24.11.2025
Waschtisch entfällt
Index 16
24.11.2025
Waschtisch