UKHD NBHZ Neubau Herzzentrum und IFL
Bodenbeschichtungen

Leistungsphase 5
Stand 15.10.2026

	Untergrund Beton	Bodenplatte - Untergrund Beton													
		Technikzentralen	AWT	Zentrale Gasversorgung	Sonstige Räume	Flure, Patientenverkehr	Elektro-Räume, ableitfähig	Elektro-Räume, leitfähig	Traforäume	Außenluftansaugbauwerk	Aufzugunterfahrt	Fettabscheider / NEA / Vorratstank	Hebeanlagen	Rampen	Treppenhäuser
	Bodenbeläge	Beschichtung inkl. Abdichtung	Epoxidharz	Staubbindender Anstrich	Epoxidharz	Epoxidharz	Epoxidharz	Epoxidharz	Beschichtung Öffest	Staubbindender Anstrich	Beschichtung Öffest	Beschichtung Öffest	Beschichtung Öffest	Epoxidharz	Betonversiegelung
Bodenbeschichtungen	Estrich Typ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ableit- / Leitfähigkeit	-	-	-	-	-	Ableitfähig, </= 10^8 Ohm	Leitfähig, 50 kOhm - 10 MOhm	-	-	-	-	-	-	-
	Rutschfestigkeit	R9	R9	R10	R9	R9	R9	R9	-	-	-	R9	R9	R10	R9
	Abdichtung / Dampfsperre	Dampfsperre erdberührte Bauteile	-	Dampfsperre erdberührte Bauteile	Dampfsperre erdberührte Bauteile	Dampfsperre erdberührte Bauteile	Dampfsperre erdberührte Bauteile	Dampfsperre erdberührte Bauteile	Abdichtung Außenbauteil, thermisch	-	Dampfsperre erdberührte Bauteile	Dampfsperre erdberührte Bauteile	Dampfsperre erdberührte Bauteile	Dampfsperre erdberührte Bauteile	-
	Wassereinwirkungsklasse	W2-I	-	-	-	-	-	-	W2-I	-	-	W2-I	-	-	-
	Dekontaminierbarkeit	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chemische Beanspruchung	Öle, Kältemittel, Reinigungsmittel	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	-	-	-	-	-	Tausalzbeanspruchung	Reinigungsfähig, Korrosionsbeständig	Öffest, Wassergefährdende Stoffe	Reinigungsmittel, Chemikalienbeständig, Öl- / Dieselfest, Wassergefährdende Stoffe	Reinigungsmittel, Chemikalienbeständig, Öffest, Wassergefährdende Stoffe	-	-
	Mechanische Beanspruchung	Bodenbelastbarkeit 10 bzw. 20kN/m², Abriebfestigkeit	Rollen- und Punktlasten	Drucktest, Bodenbelastbarkeit 10kN/m², Abriebfestigkeit	-	-	-	-	-	Abriebfestigkeit	-	Bodenbelastbarkeit 10kN/m² zzgl. Anlagenlasten	-	-	-
	Brandschutzanforderungen	-	-	nichtbrennbar a2fl-s1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nichtbrennbar
	WHG-konform	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ja	-	ja	-
	Farbe	grau	schwarz / gelb	grau	unterschiedlich	farbig	grau	grau	grau	-	-	grau	grau	grau	?
	Sockel	Sockelhochzug	Sockelanstrich	Sockelhochzug	unterschiedlich	Stellsocket Aluminium	Sockelanstrich	Sockelanstrich	-	Wandbeschichtung	Sockelhochzug	Sockelhochzug	Wandhochzug	Sockelanstrich	Sockelanstrich
	Bodenabläufe	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
	Sonstiges	Für die Kältezentrale ist WHG-Konformität nicht erforderlich.	Markierungen gem. Angabe Hersteller AWT	Wischfähig			Wischfähig		Frostbeanspruchung, dauerhafte Betonbeständigkeit	Boden, Wand und Decken beschichten; Erfüllung der Hygieneanforderungen VDI 6022		Fugenarm		Maßnahmen erforderlich zur Verhinderung von Verfaulen der Beschichtung	
	Beschichtungstyp	Typ 1.2	Typ 1.1	Typ 4.1	Typ 1.1	Typ 1.1	Typ 1.3	Typ 1.3	Typ 2.1	Aufbau Typ 4.1	Typ 2.1	Typ 2.2	Typ 2.1	Typ 1.1a	Typ 3.1
	Detailnummer	NBHZHMAASD ZBOD 102V01-806102-Bodenbeschichtungen Typ 1.2	NBHZHMAASD ZBOD 101V01-806101-Bodenbeschichtungen Typ 1.1	NBHZHMAASD ZBOD 107V01-806107-Bodenbeschichtungen Typ 4.1			NBHZHMAASD ZBOD 103V01-806103-Bodenbeschichtungen Typ 1.3		NBHZHMAASD ZBOD 104V01-806104-Bodenbeschichtungen Typ 2.1			NBHZHMAASD ZBOD 105V01-806105-Bodenbeschichtungen Typ 2.2		NBHZHMAASD ZBOD 101V01-806101-Bodenbeschichtungen Typ 1.1	

	ANMERKUNGEN