

Arbeitskarte für KG 442 Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	3- jährl.	bei Be- darf	

1	0	0	0	Sicherheitsbeleuchtung				
1	0	0	1	Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100	X			bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren
1	0	0	2	Prüfung der gesamten Anlage inkl. der Funktionsprüfung der Batterie über die volle Bemessungsbetriebsdauer	X			Nur durch Fachpersonal
1	0	0	3	Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838		X		Nur durch Fachpersonal
1	0	0	4	Sämtliche Prüfungen, Vorkommnisse und Änderungen sind Betriebsbuch (Prüfbuch) zu dokumentieren.				Bauherr/ Nutzer bei der wöchentlichen und monatlichen Überprüfung und die Fachfirma bei der jährlichen Wartung
1	0	0	5	Überprüfung der gesamten Anlage durch einen Sachverständigen		X		
1	1	0	0	Akkumulator und Ladeeinrichtung				
1	1	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen	X			
1	1	0	2	Ggf. Reinigen und Elektrolyt prüfen	X			
1	1	0	3	Zellen- bzw. Blockspannung messen	X			
1	2	0	0	Kabel, Leitungen, Schienen				
1	2	0	1	Auf Beschädigung und Befestigung prüfen	X			