Das ist zum einen eine Frage an die Haustechnik (Zuluft / Abluft).
Zum anderen benötigen Sie Öffnungen zur Rauchableitung ab einer Raumgröße von 50 qm mit einer Öffnungsgröße von mind. 0,25% der Grundfläche und mind. 0,25 qm je Öffnung.

Die bestehenden Kaltwasserversorgungsleitungen
- Hauswirtschaft
- Gartenleitung
werden rückgebaut

Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf
Kaltwasser
Warmwasser
Zirkulation
Schmutzwasser
Regenwasser

Aussenluft
Zuluft
Abluft
Fortluft

Fallleitung abgehend
Fallleitung ankommend
Fallleitung Durchgang
Steigleitung abgehend
Steigleitung ankommend
Steigleitung Durchgang

Nr.	Dat.	Gez.	Gepr.	Änderungen
10	10.03.2026	id	kw	Planung Leitungen KW / SW angepasst
9	26.01.2026	id	kw	Planung Leitungen angepasst
8	20.11.2025	id	kw	KB / DD geprüft
7	30.10.2025	id	kw	KB / DD angepasst
6	05.09.2025	id	kw	WB / VW in EG entfällt-Leitungen nach links verschoben
5	08.08.2025	id	kw	Bauwasseranschluss geändert
4	30.05.2025	id	kw	Planung ergänzt
3	24.04.2025	id	kw	Planung ergänzt
2	22.07.2024	id	kw	Planung Leitungen angepasst
1	17.08.2023	id	kw	Planung auf neue Grundrisse angepasst

Stand/Index Referenz

Alle Masse sind vom Unternehmer verantwortlich am Bau zu prüfen
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung mitzuteilen!

Bauherr: Universitätsstadt TÜ, Fachabteilung Hochbau, Brunnenstr.3, 72074 Tübingen

Architekt:

Plan: 2617/0001
M.: 1:50
Dat.: 17.07.2023
Dirkt.:
Gepr.:

Aufstockung/Sanierung Walter-Erbe-Schule
Ausführungsplan HLS-BA 1
Untergeschoss